



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
" G.B. ANGIOLETTI "

Via Giovanni XXIII - Villa delle Ginestre
80059 Torre del Greco (NA)

Tel. 081.883.4623 - Fax 081.883.2671

e-mail: naic8bm00d@istruzione.it - P.E.C.: NAIC8BM00D@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito web: www.icangioletti.it.

Cod. Mecc. NAIC8BM00D- C.F. 94032250634



Prot. n. 2304/I.8

Torre del Greco, 17/09/2018

**Al Comune di Torre del Greco
Ufficio Edilizia Scolastica
e p.c. R.S.P.P. Arch. Biagini Federico**

Oggetto: Cannello esterno - plesso Chiazzolelle

Dal sopralluogo effettuato in data odierna presso i luoghi di cui all'oggetto, si evince una situazione di pericolo relativa al cancello d'ingresso che prospetta sull'omonima via Chiazzolelle. La struttura, in ferro e ad apertura manuale, presenta evidenti criticità sia per la sua costante fuoriuscita dal binario centrale durante la manovra di apertura/chiusura sia per evidenti segni di ossidazione della parte metallica ed un inizio di distacco delle staffe nel muro. Inoltre gravi e profonde lesioni si notano nei piedritti in c.a. ai lati del cancello.

E' stata predisposta, provvisoriamente, l'immediata chiusura dello stesso ed individuato un nuovo percorso di uscita degli alunni verso l'esterno.

Si richiede un immediato ed urgente intervento per il ripristino della sua piena funzionalità e nel rispetto della pubblica e privata incolumità attraverso una operazione di manutenzione straordinaria o una soluzione radicale con un nuovo cancello automatico come soluzione più idonea e funzionale.

Si ravvisa la massima urgenza.

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Pasquale La Femina

Firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3 del D. Lgs. N.39/1993